

Technisch erforderliche Abschaltvorrichtung nach EEG

Erzeugungsanlage	Leistung	Inbetriebnahme	Max. Einspeisung ins Versorgungsnetz	Abschaltvorrichtung	Leistungserfassung
Photovoltaikanlage	>25 - 100 kW	ab 01.01.2009	100%	Funkrundsteuerempfänger	Nein
Photovoltaikanlage	> 100 kW	alle	100%	Fernwirktechnik	Ja
Windkraftanlage					
Wasserkraftanlage					
KWK - Anlage					
Biomasse					